Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.B516 04 ЛГ 00.21.197	19.02.2013	19.02.2018

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

1. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Оператор электронного правительства"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105

2.3. Наименование структурного подразделения: Оператор электронного правительства

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПМК" (09)	09829	622422	16.09.2015

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- перечень используемых НД;

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
1	**Директор**	**09.07.2014**			2	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		412	300	2	
2	**Заместитель директора**	**09.07.2014**			2	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		395	300	2	
3	**Главный специалист по кадрам**	**09.07.2014**			2	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		409	300	2	
4	**Начальник отдела**	**09.07.2014**			2	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		373	300	2	
5А	**Ведущий специалист**	**09.07.2014**			2	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		390	300	2	
6А (5А)	**Ведущий специалист**	**09.07.2014**			2	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		390	300	2	
7А (5А)	**Ведущий специалист**	**09.07.2014**			2	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		390	300	2	

8А (5А)	**Ведущий специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		390	300	2	
9А	**Главный сисциалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		384	300	2	
10А (9А)	**Главный специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		384	300	2	
11А (9А)	**Главный специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		384	300	2	
12А (9А)	**Главный специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		384	300	2	
13А (9А)	**Главный специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		384	300	2	
14А (9А)	**Главный специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		384	300	2	
15	**Начальник отдела**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		408	300	2	
16А	**Ведущий специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
17А (16А)	**Ведущий специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
18А (16А)	**Ведущий специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
19	**Ведущий специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		395	300	2	
20	**Ведущий специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		392	300	2	
21А	**Главный специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100

	Освещенность рабочей поверхности, лк		402	300	2	
22А (21А)	**Главный специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		402	300	2	
23	**Начальник отдела (начальник отдела - главный бухгалтер)**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		392	300	2	
24	**Главный специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		390	300	2	
25	**Главный специалист**	**09.07.2014**			**2**	
	Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		395	300	2	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов)	Эксперт (должность)	(подпись)	Марков М.С. (Ф.И.О.)